



EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L042.

Joogivee keemiline analüüs

Protokoll nr **KL2017/V65674K**

Tellijä: Strantum OÜ Kooli 2A, Tabasalu, Harku vald, Harjumaa, 76901
Veeallika valdaja: Strantum OÜ Kooli 2A, Tabasalu, Harku vald, Harjumaa, 76901
Proovivõtu koht: Kumna Kultuuriait. Harku vald, Harjumaa.
Proovivõtja: proovivõtja Aare Reinsalu atesteerimistunnistus nr: 583
Veeallika liik: veevärgivesi
Proov võetud: 24.08.2017 Analüüs alustatud: 24.08.2017
Proov toodud laborisse: 24.08.2017 kell: 13:35 Analüüs lõpetatud: 25.08.2017
Proovivõtu prot. nr: **KL2017AR9475** Protokoll väljastatud: **28.08.2017**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Ammoonium	mg/l	0,23	0,5	ISO 7150-1:1984
Elektrijuhtivus	µS/cm	514	2500	EVS-EN 27888:1999
Hägusus	NHÜ	1,4	-	EVS-EN ISO 7027-1:2016
pH	pH ühik	7,9	6,5 - 9,5	EVS-EN ISO 10523:2012
Värvus	mg/l Pt	7	-	EVS-EN ISO 7887:2011
Maitse	lahjendusaste	4	-	EVS-EN 1622:2006*
Lõhn	lahjendusaste	4	-	EVS-EN 1622:2006*
Raud	µg/l	310	200	ISO 6332-1988
Mangaan	µg/l	21	50	STJ RM01

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 82, 31.07.01 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid“.



Protokolli kinnitas vanemspetsialist O.Korobova

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

Tärniga (*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.

Prot. nr.KL2017/V65674K Lk. nr.1(1)

