

**Joogiveeallikana kasutatava põhjavee mikrobioloogiline analüüs**Protokoll nr **ML2018/V77191M**

Tellijä: Osäühing Strantum Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik, Kooli tn 2a
Veeallika valdaja: Strantum OÜ Kooli 2A, Tabasalu, Harku vald, Harjumaa, 76901
Proovivõtu koht: Vääna-Jõesuu, Hiie veepumpla puurkaev. Harju maakond, Harku vald, Vääna-Jõesuu küla, Hiie tee.
Proovivõtja: proovivõtja Aare Reinsalu atesteerimistunnistus nr: 583
Veeallika liik: joogiveeallikas(põhjavesi) Markeering:
Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel
Proov võetud: 23.11.2018 kell: 9:55 Analüüs alustatud: 23.11.2018 kell: 12:51
Proov toodud laborisse: 23.11.2018 kell: 11:46 Analüüs lõpetatud: 26.11.2018
Proovi koodnumber: **KL2018AR11328** Protokoll vormistatud: **27.11.2018**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Kvaliteediklass			Meetod
			I	II	III	
Escherichia coli	PMÜ/100 ml	0	0	0	<=10	EVS-EN ISO 9308-1
Coli-laadsed bakterid	PMÜ/100 ml	0	0	0	<=10	EVS-EN ISO 9308-1
Enterokokid	PMÜ/100 ml	0	0	0	<=10	EVS-EN ISO 7899-2
Kolooniate arv 22°C	PMÜ/1 ml	0	100	100	<=300	EVS-EN ISO 6222

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik.

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 1, 02.01.2003 "Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsesetav pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollnõuded"

vanemspetsialist S.Rudõka

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokoll tohib paljundada ainult tervikuna Lk. nr.1(1)**Terviseamet**

Address: Paldiski mnt. 81, Tallinn, 10617

Reg. nr.: 70008799



52426559

tel: 7 943 600

nakkus@terviseamet.ee

www.terviseamet.ee