



EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L042.

## Joogivee keemiline analüüs

Protokoll nr **KL2017/V63847K**

Tellijä: Strantum OÜ Kooli 2A, Tabasalu, Harku vald, Harjumaa, 76901  
Veeallika valdaja: Strantum OÜ Kooli 2A, Tabasalu, Harku vald, Harjumaa, 76901  
Proovivõtu koht: Viti Hooldekodu. Aiba tee 8, Vääna - Jõesuu, Harku vald, Harjumaa.  
Proovivõtja: proovivõtja Aare Reinsalu atesteerimistunnistus nr: 583  
Veeallika liik: veevärgivesi  
Proov võetud: 06.06.2017 Analüüs alustatud: 06.06.2017  
Proov toodud laborisse: 06.06.2017 kell: 12:36 Analüüs lõpetatud: 07.06.2017  
Proovivõtu prot. nr: **KL2017AR9230** Protokoll väljastatud: **08.06.2017**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Ammoonium	mg/l	0,02	0,5	ISO 7150-1:1984
Elektrijuhtivus	µS/cm	392	2500	EVS-EN 27888:1999
Hägusus	NHÜ	<1,0	-	EVS-EN ISO 7027:2000
pH	pH ühik	7,9	6,5 - 9,5	EVS-EN ISO 10523:2012
Värvus	mg/l Pt	3	-	EVS-EN ISO 7887:2011
Maitse	lahjendusaste	1	-	EVS-EN 1622:2006*
Lõhn	lahjendusaste	1	-	EVS-EN 1622:2006*
Raud	µg/l	31	200	ISO 6332-1988
Mangaan	µg/l	<5	50	STJ RM01

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 82, 31.07.01 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid“.



Protokolli kinnitas juhtivspetsialist I.Epold

**Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.**

**Tärniga (\*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.**

Prot. nr.KL2017/V63847K Lk. nr.1(1)

